



SÉCURITÉ : IL EST URGENT D'AGIR !

Depuis plusieurs mois, notre Centre de détention de Toul subit des pannes à répétition et de graves dysfonctionnements :

- Serrures électriques défectueuses sur la **porte principale**, le **PCI** et en **détention**.
- Portail automatisé en fin de vie, présentant un **risque de blocage à tout moment**.
- Automate du **PCI obsolète et irréparable** : une panne bloquerait totalement l'accès du personnel et des véhicules.
- **Fuites récurrentes** en détention.
- **Chaudières en panne** à répétition.

La situation est aggravée par le **manque criant de personnel technique** :

- Un seul **adjoint technique pleinement opérationnel**,
- Le second en **mi-temps thérapeutique**,
- Et la **fin du contrat de maintenance GEPSA**, laissant l'établissement sans appui technique suffisant.

Ces problèmes mettent en péril la sécurité du personnel et compromettent le fonctionnement de l'établissement.

NOUS EXIGEONS :

- La **réparation immédiate** des serrures, du PCI et du portail automatisé.
- La **remise en état complète** des installations de chauffage.
- La **réparation urgente** des fuites en détention.
- Un **contrat global et prioritaire** de l'ensemble des équipements de sécurité.
- Le **renforcement immédiat** de l'équipe technique et la **pérennisation des moyens de maintenance**.

La sécurité du personnel n'est pas négociable.

Il est temps que la Direction interrégionale débloque les fonds nécessaires et prenne la mesure de l'urgence pour remettre notre établissement sur de bons rails.

